

Kramer, Petra

Von: Stefan.Miara@gd.nrw.de
Gesendet: Dienstag, 5. September 2017 14:34
An: Kramer, Petra
Betreff: 47. Änd. FNP Krombach und B-Plan 102 HagenerStraße/Lange Wiese

Sehr geehrter Herr Kramer,
zur o.g. Planung bestehen grundsätzlich keine Bedenken; zur Verwendung von Mutterboden gebe ich Ihnen noch den folgenden Hinweis:

Mutterboden

Ich bitte, den Satzungstext um den folgenden Hinweis zu ergänzen: Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist der Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und später wieder einzubauen.

Mit freundlichen Grüßen
Stefan Miara

Dr. Stefan Miara
Fachbereich 31 – Öffentliche Beteiligungsverfahren, Bodenschutz
Geologischer Dienst NRW – Landesbetrieb –
De-Greiff-Str. 195 – 47803 Krefeld
+49 (0) 2151 897 380
Stefan.Miara@gd.nrw.de
www.gd.nrw.de – Facebook

